

RAPPORT DE L'ETUDE Projet Brette - Lot 05

1. RECAPITULATIF du Bâtiment : Maison individuelle

Nom de l'étude : Projet Brette - Lot_05
Surface Sref : 118,23 m²
Maître d'ouvrage : M. PARIS

Bâtiment : Maison individuelle - bâtiment neuf					Consommations (en kwhEP/m² de Sref)
Zone		Type		Surface m²	 Chauffage : 13,11 ECS : 12,42 Refroidissement : 4,37 Eclairage : 4,37 Auxiliaires : 1,38
ZONE 1		Maison individuelle		118,23	
Groupe	Refroidissement	Catégorie	DH	DH max	
Groupe 001	Groupe non refroidi	Catégorie 1	742,5	1250,0	
		Bbio	Bbio Max	Gain en %	
Bbio		58,800	58,800	0,00	
		Cep	Cep Max	Gain en %	
Cep		35,600	63,000	43,49	
		Cep,nr	Cep,nr_Max	Gain en %	
Cep,nr		35,600	46,200	22,94	
		ICconstruction	ICconstr. Max	Gain en %	
ICconstruction		552,544	602,329	8,27	
		ICenergie	ICenergie Max	Gain en %	
ICenergie		43,197	134,476	67,88	
Les garde-fous sont conformes.					
Le bâtiment est conforme à la RE2020 au sens des ThBCE.					

Etiquette énergie	Etiquette Co2
consommation (énergie primaire) 31 kWh/m².an émissions 1* kgCO2/m².an logement extrêmement performant A B C D E F G passoire énergétique logement extrêmement peu performant	*Dont émissions de gaz à effet de serre peu d'émissions de CO2 A — 1 B C D E F G émission de CO2 très importantes