

RAPPORT DE L'ETUDE Projet BRETTE - Lot 29

11. RECAPITULATIF du Bâtiment : Maison individuelle

Nom de l'étude : Projet Paris 29
Surface Sref : 89,05 m²
Maître d'ouvrage : M. PARIS

Bâtiment : Maison individuelle - Lot 29 - bâtiment neuf					Consommations
Zone		Type		Surface m²	(en kwhEP/m² de Sref)
ZONE 1		Maison individuelle		89,05	 Chauffage : 14,49 ECS : 15,41 Refroidissement : 1,61 Eclairage : 4,60 Auxiliaires : 2,07
Groupe	Refroidissement	Catégorie	DH	DH max	
Groupe 001	Groupe non refroidi	Catégorie 1	501,1	1250,0	
		Bbio	Bbio Max	Gain en %	
Bbio		67,400	67,500	0,15	
		Cep	Cep Max	Gain en %	
Cep		38,200	75,700	49,54	
		Cep,nr	Cep,nr_Max	Gain en %	
Cep,nr		38,200	55,500	31,17	
		ICconstruction	ICconstr. Max	Gain en %	
ICconstruction		578,003	673,716	14,21	
		ICenergie	ICenergie Max	Gain en %	
ICenergie		46,408	161,520	71,27	
Les garde-fous sont conformes.					
Le bâtiment est conforme à la RE2020 au sens des ThBCE.					

Etiquette énergie	Etiquette Co2
consommation (énergie primaire) 36 kWh/m².an émissions 1* kgCO2/m².an logement extrêmement performant A B C D E F G passoire énergétique logement extrêmement peu performant	*Dont émissions de gaz à effet de serre peu d'émissions de CO2 A — 1 B C D E F G émission de CO2 très importantes